

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

Kratka wentylacyjna drzwiowa wąska W-220,

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującym dokumentem normatywnym:

PN-B-03430 : 1983


Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna być równa co najmniej 220cm²;
(pole przekroju otworów kratki wynosi 4 x 1,4 x 40,8 = 228cm²)

oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z 2002 r.

Kalisz, 19.11.2024r.

PREZESZARZĄDU
Jacek Pietrzak.....


 Sekretariat + 48 62 757 09 24
 Dział Sprzedaży Stolarki PCV + 48 62 757 09 18
 Dział Sprzedaży Stolarki AL. + 48 62 757 09 36
 Dział Sprzedaży Wyr. Wtryskowych + 48 62 757 09 39

 62-800 Kalisz, ul. Niecała 6
 metalplast-kalisz.pl
 wtrysktworzyw.eu
 sekretariat@metalplast-kalisz.pl

- Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział KRS pod nr KRS 0000022327
- Kapitał zakładowy: 900 000 zł w całości wniesiony
- mBank SA 60 1140 1993 000 5337 4600 1001
- NIP 618-19-07-473, REGON 250991190