

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

Kratka wentylacyjna drzwiowa W - 251

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującym dokumentem normatywnym:

PN-B-94090 : 1996

oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z 2002r.

łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych zgodnie z PN-B-03430 :1983 powinna być równa co najmniej 220 cm²);

pole przekroju w/w kratki wynosi $1,2 \times 10,5 \times 6 \times 4 = 302,4 \text{ cm}^2$

Kalisz, 19.11.2024r.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Pietrzak.....

Sekretariat + 48 62 757 09 24
Dział Sprzedaży Stolarki PCV + 48 62 757 09 18
Dział Sprzedaży Stolarki AL. + 48 62 757 09 36
Dział Sprzedaży Wyr. Wtryskowych + 48 62 757 09 39

 62-800 Kalisz, ul. Niecała 6
 metalplast-kalisz.pl
wtrysktworzyw.eu
 sekretariat@metalplast-kalisz.pl

- Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział KRS pod nr KRS 0000022327
- Kapitał zakładowy: 900 000 zł w całości wniesiony
- mBank SA 60 1140 1993 000 5337 4600 1001
- NIP 618-19-07-473, REGON 250991190